

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UNDP-OPE/367/2021

22 de Octubre 2021



Estimados señores:

Asunto: SOLICITUD DE PROPUESTA – SDP/00014311/621/2021
“CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES Y EL MANTENIMIENTO
POSTERIOR DE LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE CAPIATÁ”
PROYECTO 00014311 “PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD”

ENMIENDA N° 03

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a solicitud del Proyecto 00014311” “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”, tiene a bien notificar las siguientes Enmiendas a los documentos de la Solicitud de Propuesta de la referencia, según se indica a continuación:

Revisión 12: Se entregan los siguientes planos modificados.

AR11, AR12, AR27, AR28, AR29, AR30, AR31, AR32 Y AR77. (Planos disponibles para ser descargados en el Portal de Adquisiciones de PNUD y en el Portal de la DNCP).

Revisión 13: Se modifica el Formulario N° 15a: Planilla de datos Garantizados – Climatización Producto: Unidad Enfriadora de Agua, ítem 4 – Potencia Frigorífica (TR). Datos Mínimos Exigidos 50.

Ítem	Características	Datos mínimos exigidos	Datos garantizados
PRODUCTO: Unidad Enfriadora de Agua			
4	Potencia Frigorífica [TR]	50	

Revisión 14: Se modifica la planilla de cómputo métrico y presupuesto. A.2 PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - SISTEMA DE CLIMATIZACION.

Ítem	Cod.	Descripción del Rubro	OG	Un.	Cant.		
A.2.1.A17		Válvulas motorizadas de tres vías para los fan coils.					
A.2.1.A17.1		Válvulas motorizadas de tres vías de 1" de diametro	522	un	9		
A.2.1.A17.2		Valvulas motorizadas de tres vías de 1 1/4" de diametro	522	un	6		

A.2.1.A18	Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal hasta 0,9 m3/h.	522	un	75		
A.2.1.A19	Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal hasta 1,8 m3/h.	522	un	39		
A.2.1.A20	Válvulas motorizadas de dos vías, on/off o modulante para caudal hasta 3,0 m3/h.	522	un	15		

Agradeceremos notar que la presente enmienda y su contenido forman parte integral del pliego de bases y condiciones del proceso de la referencia.

Alfonso Fernández

Alfonso Fernández de Castro
Representante Residente Adjunto

Señores Proponentes
SDP/00014311/621/2021
Asunción, Paraguay

Aviadores del Chaco 2050, World Trade Center – Torre I, Tel: (595 21) 611 980 Fax: (595 21) 611 981
www.undp.org.py