Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ACLARATORIA N°3
SDC/00118949/151/2021
Adquisición de 2 UPS

Proyecto 00118949 Programa de apoyo para la eficiencia y la transparencia del proceso de modernización del documento nacional de identificación en Honduras

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por este medio da las siguientes respuestas a consultas presentadas por empresas interesadas en el marco del proceso SDC/00118949/151/2021 "Adquisición de 2 UPS", se permite aclarar lo siguiente:

PREGUNTA 1:

Respecto a los circuitos ya existentes nos pueden por favor indicar:

a) El calibre de cable y
b) La capacidad del breaker de las acometidas ya existentes que indica la nota aclaratoria N2.

Es importante tener en cuenta que cada unidad de UPS necesita su propio circuito independiente con el cableado dimensionado a su capacidad.

RESPUESTA 1:

a) El cable usado es #8
b) El breaker grande es de 256A (del centro de carga principal del piso), los breakers que van a donde se conectarían los UPS son de 30A.

Tegucigalpa, M.D.C., a los 23 días del mes de noviembre de 2021.