

Entreprenøren skal modificere eksisterende sprinklerrør, så der sikres forsyning til placeringerne af de to nye sprinklerhoveder.

Entreprenøren skal genplacere diffusoren og modificere forsyningskanalen så den passer til den nye placering.

SIGNATURER

Eksisterende installation
 ☒ Sprinklerhoved

Ny installation
 ☒ Ny sprinkler

 Flyttet ventilationsdiffusor

Note: FGN 0,00 vedrører absolut niveau DVR90 (+2.500)

Rev.	Date/ Dato	Description/ Beskrivelse	Udarb.	Kontr.	Godk.
0,0	05.02.2021	Første udgave	EE	KA	FP




ARUP

Axel Towers Axeltorv 2K 3. sal 1609 København V
 Tlf.: 33770760
 www.arup.com

Client/Bygherre
UN Common Services

Project Title/Sag
**FN byen renoveringsprojekt
 adgangsdøre**

Key Plan/Oversigtsplan



Drawing Title/Emne

**Reflekteret loftsplan,
 mekanisk**

Skala ved A3/
 Som angivet

Rolle
 Mekanisk og elektrisk

Formål
 Udbud

Arup Job No/Sagsnummer 267199-30	Rev. 0.0
--	--------------------

Name/Tegningsnummer

ACC-ARUP-ZZ-00-DR-M-2001

Loftsplan
 1 : 50