

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo



UNDP-OPE/0061/2022  
20 de Abril de 2022

Estimados Licitantes:

**ASUNTO: INVITACIÓN A LICITAR - IAL/00014311/153/2022**  
**“PROVISION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE CONCEPCION Y LOS JUZGADOS DE 1° INSTANCIA DE LUQUE” – AD REFERENDUM**

**ACLARACION Nro. 01**

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a solicitud del Proyecto 0014311 “Programa de Infraestructura de la Corte Suprema de Justicia”, tiene a bien notificar las siguientes Aclaraciones a los documentos de Invitación a Licitar de la referencia, según se indica a continuación:

**CONSULTA 1:** Piden 5 compresores por chiller, pueden ser 2 del tipo pistón o tornillos manteniendo el doble circuito? (MAYOR SEGURIDAD OPERATIVA Y MAYOR EFICIENCIA ENERGÉTICA) - Evaporador a placas, vamos a cotizar a placas pero también podemos recomendar el opcional de casco y tubos. (MAYOR SEGURIDAD OPERATIVA Y QUIZÁS NO MUCHO MAS CARO) - Indican condensación a 35°C, considerando un aire a qué T? - El tanque del módulo hidrónico, de qué volumen de almacenamiento? - Refrigerante: Solicitan R410a, que es usado comúnmente en aire acondicionado, para chillers el fabricante utiliza normalmente R407C o R134a, algún problema en cambiar el refrigerante?

**RESPUESTA 1:** Se mantiene lo especificado en cuanto a la cantidad y tipo de compresores, con la experiencia de varios equipos instalaciones optamos por este tipo de compresores, para su fácil y económico reemplazo en caso de averías. En relación al evaporador se podrá aceptar casco y tubo al igual que placas. Para la consideración del equipo se toma un valor de 35°C de temperatura de aire exterior. El equipo no requiere tanque de almacenamiento ya que se conecta a un sistema existente, el módulo hidrónico se refiere a las dos bombas que tiene cada chiller, filtros, válvulas anti-retorno y tanque hidroneumático. Con relación al refrigerante, la aplicación para estos equipos es aire acondicionado, no habría inconvenientes en que su propuesta utilice otro tipo de refrigerante toda vez que cumpla con las regulaciones ecológicas.

**CONSULTA 2:** Se puede programar una visita técnica al sitio de obras?

**RESPUESTA 2:** Los oferentes podrán visitar los edificios en horario de atención al público del Poder Judicial, los contactos para las visitas son: Palacio de Justicia de Concepción, Lic. Bernardo Manzur, tel. 0981 392008 y los Juzgados de 1° Instancia de Luque, Abog. Blanca Lopez, tel. 0981 125051 o Romina Chaparro, tel. 0994 205976.

Favor notar que las aclaraciones incluidas en este documento forman parte integral del presente llamado por lo que deben ser consideradas al momento de presentar sus ofertas.

Atentamente,

DocuSigned by:  
  
F703BE8C4DDE4D8...  
Rosmary Zanotti-C  
Gerente de Operaciones

Señores:

**Proceso SDP/00014311/289/2021**

Presente