

Rapport questions/réponses n° 1

A :	Prestataires invités à soumissionner pour travaux de Construction d'un centre de gestion des déchets
De :	PNUD Comores
Sujets :	Travaux de Construction d'un centre de gestion des déchets
Référence :	RFQ 08/2022/PNUD/COM
Date :	10/06/2022

Le Service des Approvisionnements du PNUD Comores a reçu des questions qui sont reprises ci-dessous avec leur réponse :

#	QUESTIONS	REPONSES
1	Sur le temps d'exécution des travaux : sur l'annexe 2 la date de livraison est mentionnée un (1) mois, pour le CCPT c'est écrit le délai est de six (6) mois.	<i>Le délai d'exécution pour ce projet est de six (6) mois.</i>
	L'aménagement extérieur : l'unité est inscrite forfaitaire ; or on ne connaît ni la surface ni le type de sol à apporter pour la plateforme ainsi les différentes et nombres des plantes et arbustes	<i>Il ne s'agit pas de plateforme, mais plutôt de parterres habituels qu'on réalise autour du bâtiment pour le protéger contre l'érosion. Généralement on érige deux (2) rangées de parpaings, on apport de l'humus et on sème quelques boutures de fleurs.</i>
	Dans le devis, c'est juste les panneaux solaires et les batteries qui y figurent mais on ne voit pas ni le convertisseur, ni le régulateur. Est-ce le prix qu'on va mettre, on doit tenir compte de ça ou vous avez exprès de ne pas les mettre ?	<i>Dans votre offre, tenez compte de ces éléments (Convertisseur et régulateur. C'était une omission dans le cahier de charge.</i>
	Vous avez écrit 2 batteries ultracel 2000Ah/2v, est ce que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas 12v et non 2v?	<i>C'est une erreur de frappe. C'est 12 volts.</i>

NB : la date limite de dépôt des offres est reportée au 12 juin 2022 à 00 :00 des Comores (GMT+3).