

Le 29 aout 2022,

Minutes -

Réf. : RFP/UNDP/HAI/22.227 : Recrutement d'une firme en vue de réaliser l'étude technique et architecturale de l'aménagement autour de la rivière Jassa dans la commune de Ouanaminthe.

Date : 29 aout 2022

Questions/Réponses

Question 1 : 1- Quel est la longueur du tronçon de route à aménager ? type de route à définir ? coordonnées GPS ?

R : La longueur du tronçon est de 550 ml. Il s'agira d'une route permettant la circulation des gens qui souhaitent fréquenter en voiture la rivière pour se divertir (Route a deux voies avec trottoir et canal ou caniveaux suivant le besoin)

Question 2 : 2- Est-ce que le projet prévoit d'aménager les deux berges de la rivière sur tout son parcours (la rivière Jassa étant longue) ? ou sur un tronçon ? l'espace ou les espaces à aménager à définir ?

R : L'aménagement se fera d'un seul côté de la rivière (le lieu exact sera indiqué par la mairie lors d'un visite des lieux).

Question 3 : Est-ce qu'il y a des zones spécifiques sur lesquelles le projet voudrait mettre l'accent ? si oui les indiquer et fournir les coordonnées GPS et les noms des zones (chute d'eau, rapides, zone de grandes végétations, agglomérations... etc)

R : Il s'agit de la partie de la rivière se trouvant dans la localité Batchari (section communale Acul des pains, commune Ouanaminthe, Il s'agit bien d'une chute.

Question 4. Quel type d'aménagement souhaite le projet ?

R : Il faudra envisager un aménagement a type balnéaire avec Construction de kiosque, tentes et parking (l'aménagement définitif sera le fruit des propositions du bureau d'étude en discussion avec la mairie).

Cordialement,

Procurement HT
PNUD Haiti