



## PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO

### Aclaratoria #1

**Referencia: 6033 PAN 2022– Adquisición, Servicio de Desinstalación e Instalación de Aires Acondicionados para la Oficina de la UTA ubicada en las Instalaciones del Camping Resort en Chilibre.**

**15 de noviembre de 2022**

---

Se notifica a los consultores interesados, la siguiente aclaratoria aplicable al proceso de la referencia SDC 6033 PAN 2022.

**Pregunta #1:** En el inciso 8) del desglose de precio se menciona:

<b>8</b>	<b>Eliminar sistema de ductos existentes y reemplazarlo por Suministro e Instalación de ductos P3 para toda el área.</b>
----------	--

Por favor compartir planos de la ductería a suministrar, . En el caso de no tenerlo, por favor comentar los Btu/h (capacidad total) que debe pasar por los ductos o en su defecto la capacidad del equipo que suministra el aire acondicionado.

**Respuesta #1:** El ducto es para distribuir el aire acondicionado de 20 toneladas.

**\*Fin de la Aclaratoria #1\***