



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N°154/2023
Construcción de Pozo de Bombeo e Infraestructuras para Realojos Transitorios
Maracaná Sur

CIRCULAR N° 6

Por este medio, se realizan las siguientes aclaraciones a la Licitación Pública Nacional N°154/2023:

Pregunta 18. En los gráficos hay diferencias entre los planos en .pdf y .dwg en los tableros, las instalaciones exteriores y las PAT/pararrayos.

Respuesta 18:

No se encontraron errores entre los planos en pdf y dwg de los archivos referidos.

Se sugiere remitirse a la aclaración N°1 de la Circular N° 1 en la que se aclara: ***“Se deben descartar las láminas S18 y S19 del plano correspondiente a la Estación de bombeo.”***

Pregunta 19. Aclarar si hay o no corrección de potencia reactiva y el circuito de los ventiladores ya que este no aparece en el tablero CDP.

Respuesta 19:

Se sustituye la lámina N°07 del archivo **MS_PE_ET01_S22_ELÉCTRICA_TABLERO CDP.pdf** en donde se agrega al unifilar el circuito de ventiladores.

Se adjuntan los respectivos archivos .pdf y .dwg de la lámina a sustituir. Al descargar el archivo, cambiar la extensión ‘.txt’ por ‘.dwg’

Montevideo, 14 de junio de 2023