

RFQ UKR/2015/070

Questions and answers related to installation of air-conditioning system

Далее приведены ответы на вопросы участников, которые касаются особенностей установки системы кондиционирования воздуха.

Q1: Do Freon hoses, installed on the facade of the building according to the drawings, require finishing work/wall chasing or can be laid openly? / Фреоновые трубы, прокладываемые по фасаду здания, согласно чертежу, требуют отделки, штробления либо могут быть проложены открыто?

A1: Freon hoses shall be installed along the façade of the building openly in a plastic duct, similarly to the wiring currently installed on the building. / Фреоновые трубы будут прокладываться по фасаду открыто в пластиковом коробе, как сейчас провода.

Q2: Is concrete pad/foundation required for the outer module? / Требуется ли бетонное основание для наружного блока?

A2: The concrete pad/foundation shall be envisaged if it is required by technical specifications for installation of the outer module. / Бетонное основание необходимо предусмотреть, если наружный блок этого требует по техническим условиям.